

# Tarkastajan tiedot



Pauli Hämäläinen  
Kuopio  
Puh: 0405057420  
Koneopettaja/LVI  
Työkokemus  
Oma LVI-toimisto

Väestönsuojakoulutus  
SPEK- koulutus  
Oulu 3.12.2013  
Työkokemus  
Väestönsujan tarkastuksia  
ja -tiiveyskokeita  
Mittavälineet  
Bentec GM 520  
Digital Manometer

## Koeponnistusraportti

Pikapaloposti letkuineen

Kohde: Rautalammintie 13, 77600 Suonenjoki

### Vuositarkastukset

Sijainti:	A-rappu	<input checked="" type="checkbox"/>	5.12-25						
	Kellari	<input checked="" type="checkbox"/>	5.12-25						
	B-rappu	<input checked="" type="checkbox"/>	5.12-25						

Kuvaus: Pikapalopostien koeponnistus on suoritettu seuraavasti

Koepaine 12 bar (max) kumiletku

Pikapalopostin kunto  Hyvä  Korjattava

Letkun ja suutinputki

Kiinnitys

Venttiilit

**Huom: Pikapalopostin käyttö sallittu vain ensisammutukseen, ei muuhun käyttöön.**

Tarkastuksessa ei ilmennyt vikoja tai puutteita, jotka oleellisesti vaikuttaisivat käyttötarkoitukseen

Tarkastusväli 1-vuosi

Koeponnistusväli 5-vuotta

Koeponnistus suoritettu laitteella: Koepainepumppu Ridgid 1450

Suonenjoki 05.12.2025

Allekirjoitus

Pauli Hämäläinen